

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ
МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 8 телефон: 226-92-66
E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 1396/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению г. Новосибирска «Детский сад №30 комбинированного вида «Снегирек»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области А.С. Матвеева № 1396 от 01 ноября 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», «29» ноября 2019г. государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору – ст. инспектором ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО Мандровым С.В. проведена плановая проверка в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения г. Новосибирска «Детский сад №30 комбинированного вида «Снегирек» по адресу г. Новосибирск ул. Курчатова, 5/2, совместно с заведующей Гацко Т.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности (установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности), выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожара	п. 1 ст. 86 № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.	02.11.2020г	
2.	В здании не предусмотрено аварийное освещение (при проектировании и монтаже необходимо руководствоваться действующими нормами в области пожарной безопасности)	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	02.11.2020г	
3.	На объекте отсутствует документация на установки противопожарной защиты объекта (отсутствует проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации)	п. 61 ППП в РФ	02.11.2020г	
4.	На объекте отсутствует документация на установки противопожарной защиты объекта (отсутствует проектная документация на систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 61 ППП в РФ	02.11.2020г	
5.	Автоматическая установка пожарной сигнализации не соответствует действующим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	п. 14.2, 14.3, 14.4 СП 5.13130.2009	02.11.2020г	

	пасности (в части применения типа и количества пожарных извещателей)			
6.	Существующие установки противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре) требуют ремонта в соответствии с действующими требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (согласно акта обследования обслуживающей организации от 07.10.2019 №197)	п. 61 ППР в РФ	02.11.2020г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:


собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору – ст. инспектор ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР
ГУ МЧС России по НСО Мандров С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.*

(подпись)

«29» ноября 2019г.

Предписание для исполнения получил:

Гацко
подпись)

заведующий Гацко Тамара Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«29» ноября 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.